

Jaworzno, dnia 05.11.2013 r.

JTBS/Prz/1/KOSZ/2013

WYKONAWCY

Poniżej podajemy odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 29.10.2013r. i 30.10.2013r., na które Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w zamieszczonych wyjaśnieniach z dnia 31.10.2013r.

Pytania potencjalnego Wykonawcy z dnia z dnia 29.10.2013 r.

Pytanie nr 2

Ponieważ w dokumentacji projektowej jest informacja na temat monitoringu a nie został załączony projekt prosimy o informację czy należy wycenić w/w instalację. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie projektu.

ODPOWIEDŹ: Należy wycenić instalację monitoringu tj. montażu oraz 6 kamer IP zewnętrznych i7-C51430-IR 3Mp x 2,8mm (po 1 kamerze na krótszy bok + po 2 na dłuższy bok).Obudowa zew. maksymalna rozdzielczość 3Mpx (2048x1536), płynny obraz do 25 kl./s w rozdzielczości HD 1080 (1920x1080), nagrywanie obrazu oraz przygotowanie do podpięcia z monitoringiem zewnętrznym firmy ochroniarskiej. Usytuowanie kamer do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji inwestycji.

Pytania potencjalnego Wykonawcy z dnia z dnia 30.10.2013 r.

Instalacje elektryczne

Pytanie nr 3

Proszę o zamieszczenie na stronie Inwestora zestawienia materiałów na instalację elektryczną oraz słaboprądową.

ODPOWIEDŹ: Zestawienie materiałów zostało zamieszczone. Zestawienie powyższe stanowi jedynie materiał poglądowy. Szczegółowy zakres robót określa załączona do postępowania dokumentacja projektowa.

Instalacje sanitarne

Pytanie nr 5

Proszę o zamieszczenie rysunków w pdf.

ODPOWIEDŹ: Projekty budowlane w formacie „pdf” zamieszczamy poniżej.

Pytania potencjalnego Wykonawcy z dnia z dnia 04.11.2013r.

Prosimy o udzielenie szczegółowej informacji jakie stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy stosować dla poszczególnych zakresów prac tj.

- przygotowanie terenu
- roboty ogólnobudowlane budynku
- roboty instalacyjne
- roboty wykończeniowe
- zagospodarowanie i uzbrojenie terenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie udziela informacji o stawkach podatku VAT. Ustalenie stawki podatku od towarów i usług VAT dla poszczególnych zakresów prac należy do Wykonawcy robót.

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.
mgr inż. Janusz Łach

